



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

www.opc.moew.government.bg



Решения за
по-добър живот

„Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“

ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“
Проект № DIR - 5113325-3-91
„Устойчиво управление на Национален
парк „Пирин“ и резерват „Тисата“
Заповед № РД - 532 от 02.07.2012 г.

Уважаеми дами и господа,

Изм. № 80

Изпратено на 13.02.2014

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, ви предоставям следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване/техника“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони - среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион.

Въпрос: Бихме желали да получим следната информация, касаеща обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари и по-точно следната позиция:

Бензиномоторни помпи, които да отговарят на стандарт EN 14466 или еквиваленти - 7 бр. В изискванията е заложено помпата да отговаря на стандарт EN 14466, съгласно който производителността на помпата трябва да бъде поне 500л/м при налягане от 6 бара. За тази производителност е необходим двигател с 18 к.с. Приблизителното тегло на този двигател е 30 кг. Максимално зададеното тегло на помпата в техническите изисквания е 25-35 кг.

Бихте ли приели по-тежка помпа от посочените изисквания?

Отговор: При подготовка на своите оферти участниците следва да се съобразяват със спецификацията, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Неспазването на техническите параметри, посочени в документацията, е основание за отстраняване на участника. Следва да се отбележи, че така зададените параметри за бензиномоторните помпи, гарантират максимална степен на ефикасността при тяхното използване и съотношение между тегло и мощност.

С уважение:

Росен Методиев Баненски
Директор на Дирекция
„Национален парк Пирин“



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА
РАМКА
2007-2013

ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН”

гр. Банско, ул. “България 4, тел.: 0749 88203; факс: 0749 88202; e-mail: opos@pirin.bg
www.pirin.bg



1